



単位：mm

図面番号	呼び		D	H
	A (mm)	B (in)		
※ G 3 3 - 1 1	50	2	70	76.0~84.0
※ G 3 3 - 1 2	65	2 1/2	85	76.5~84.5
※ G 3 3 - 1 3	80	3	96	
※ G 3 3 - 1 4	100	4	120	75.5~83.5
※ G 3 3 - 1 5	125	5	147	76.5~84.5
※ G 3 3 - 1 6	150	6	172	76.0~84.0
※ G 3 3 - 1 7	200	8	222	76.8~84.8

- 注記 1. フランジの表面処理は電気メッキ（銀色）
バルブとセット用ナットの表面処理はニッケルクロムメッキ
2. ※印は当社のオリジナル製品です。
3. COS-TPAⅢには、専用スパナが付属されております。
4. 水は手前方向に排出されます。水を下へ抜く場合は、1m程度の長さのゴムホース（内径15mm）をご用意下さい。

5	ゴムパッキン	NBR	1		名称	排水鋼管用可とう継手				
4	セット用ナット	C3604	1			満水試験用治具（COS-TPAⅢ）				
3	バルブ	C3604他	1		図番	G33	尺度	承認	確認	作成
2	フランジ（B）	FCD 450-10	1	JIS G 5502	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	フランジ（A）	FCD 450-10	1	JIS G 5502	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						